



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BURMISTRZ MIASTA REDY
ul. PUCKA 9
84-240 REDA

F

e-mail: sekretariat@reda.pl

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

EW-410-015188/18

04.06.2018

Sprawa: wyjaśnienie przyczyn pogorszenia parametrów dostarczanej wody w Redzie

W nawiązaniu do otrzymywanych w ostatnich dniach z terenu miasta Reda zgłoszeń o pogorszeniu parametrów ciśnienia i jakości fizykochemicznej wody zimnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni wyjaśnia, że zostało to spowodowane zwiększonymi rozbiorami wody w całym rozległym systemie wodociągowym zasilanym z Stacji Uzdatniania Wody „Reda” w związku z przedłużającymi się upałami. Obszar zaopatrywany z tego źródła wody obejmuje oprócz Redy również miasta Rumie i dolny taras Gdyni.

Sytuacja taka zmusiła przedsiębiorstwo do znacznego zwiększenia produkcji wody. Unormowało to pracę systemu, ale jednocześnie spowodowało poprzez zwiększenia przepływu lokalne uruchamianie osadów miękkich i wtórne zabrudzenie wody oraz obniżenie ciśnienia w godzinach maksymalnego rozbioru to jest w godzinach wieczornych 18-23.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przeprasza mieszkańców za zaistniałą sytuację.

Informujemy jednocześnie, że przewidujemy ponowne sektorowe płukanie sieci na terenie miasta w pierwszych tygodniach czerwca.

Niezależnie od tych działań służby eksploatacyjne przeprowadzają, co miesiąc stałe płukania wszystkich końcówek sieci rozdzielczej w Redzie.

Z poważaniem,

PROKURATOR
DYREKTOR DZIAŁU EKSPLOATACJI
[Handwritten signature]
mgr inż. *[Handwritten name]* Kujawski

Otrzymują:

1. EP wm,
2. ED wm,
3. EW a/a

KD

