



Reda, dnia 28.05.2020 r.

Odpowiedzi na zapytania do przetargu na „Montaż indywidualnych elektronicznych podzielników kosztów zużycia ciepła do ogrzewania lokali wraz z obsługą w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie.”

Zapytania:

„Czy dopuszczany jest:

1. Montaż podzielników kosztów z systemem komunikacji radiowej dwukierunkowej tj. takiej w której telegramy nadawane są jedynie na żądanie przez serwis odczytowy, co znacznie ogranicza oddziaływanie fal elektromagnetycznych.
2. Montaż podzielników kosztów, systemów rozliczeniowych, w których współczynnik oceny grzejników nie jest programowany w podzielniku, natomiast jest elementem rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, rozliczeń indywidualnych co wpływa na możliwość kontroli zastosowanego współczynnika do danego rodzaju, typu, mocy grzejnika.
3. Montaż podzielników kosztów na innych elementach mocujących niż istniejących. Elementach producenta podzielników, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.”

Odpowiedzi:

- Ad.1 System komunikacji radiowej podzielnika powinien zapewniać bezpieczną komunikację pomiędzy serwisem a podzielnikiem, bez możliwości ingerencji osób trzecich. System powinien umożliwiać dokonanie odczytu na żądanie Zamawiającego.
- Ad.2 Zamawiający wymaga by była możliwość kontroli czy podzielnik zamontowany na konkretnym grzejniku z przypisanym współczynnikiem rozliczeniowym nie został zamieniony. Zamawiający i użytkownik lokalu powinien mieć możliwość uzyskania informacji dotyczącej zastosowanego współczynnika rozliczeniowego.
- Ad. 3 Montaż podzielników na istniejących elementach mocujących skraca czas przebywania monterów w mieszkaniu co w dobie pandemii jest dla mieszkańców bardzo ważne. Nie jest to warunek konieczny, lecz istotny.